



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PRZASNYSZU**



06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, centrala tel. 29 753 43 00, sekretariat 29 753 43 18, fax 29 753 43 80

NIP 761-13-33-881
www.szpitalprzasnysz.pl

REGON 000302480
sekretariat@szpitalprzasnysz.pl

BDO: 000110316

SPZZOZ.ZP/11/2021

Przasnysz, dnia 10.03.2021 r

**Do wszystkich,
którzy pobrali zapytanie**

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę akumulatorów żelowych do UPS

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu na zapytania udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Do zasilaczy UPS standardowo wykorzystuje się akumulatory AGM, a nie żelowe. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie akumulatorów w wersji AGM zamiast żelowych.

Odp: Zamawiający nie dopuszcza akumulatorów w wersji AGM..

Z poważaniem:
DYREKTOR
SP ZZOZ w Przasnyszu
Grzegorz Magnuszewski
mgr Grzegorz Magnuszewski